



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ.44.Н13505

Срок действия с 08.09.2022 по 07.09.2025

№ 1473290

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.

Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Датчики давления серии МСД-22.

ТУ 26.51-002-28092274-2021

Серийный выпуск

код ОК

26.51

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012,

ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012,

ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61511-2-2011,

ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011 и могут быть использованы с безопасностью, обеспечивая:

УПБ2(SIL2) касающихся случайных отказов при HFT=0; УПЗ(SIL3) касающихся

случайных отказов при HFT=1; УПЗ(SIL3) касающихся систематических отказов

код ТН ВЭД

9026202000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"

Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, 454077, Челябинский г.о., г Челябинск, вн.р-н г.о. Тракторозаводский, тракт Бродокалмакский, д. 6, стр. 14, помещ. 6. ОГРН: 1187456014206, телефон: +7 3512257220, адрес электронной почты: denis.paronov@msc.org.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"

Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, 454077, Челябинский г.о., г Челябинск, вн.р-н г.о. Тракторозаводский, тракт Бродокалмакский, д. 6, стр. 14, помещ. 6. ОГРН: 1187456014206, телефон: +7 3512257220, адрес электронной почты: denis.paronov@msc.org.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № РТ/22 - 3935 от 07.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат аккредитации RU.RU.ИЛ05РТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

